

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02236

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021000

Общество с ограниченной ответственностью "Руфлекс".
Адрес: 141051, РОССИЯ, Московская обл., г. о. Мытищи, дер. Новосельцево, ул. Центральная, владение 93А, стр. 1, оф. 7. ОГРН: 1175029023146. Телефон (495) 665-75-97.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Многоотраслевая производственная компания «КРЗ».
Адрес: 390017, РОССИЯ, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, д. 18. ОГРН: 1026201099704.
Телефон (4912) 24-98-44.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал штучный кровельный битумный гибкая черепица «RUFLEX» (защитное покрытие - базальтовый гранулят), выпускаемый по ТУ 5774-008-42904649-2016 с изм. № 1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 23.99.12.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа слабораспространяющие (РП2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5703/РС от 28.04.2018 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ФК63.К00161 от 27.04.2018 г. выдан ОС ИСМ "АКАДЕММАШ" рег. № RA.RU.13ФК63.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.05.2018

по 23.05.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.  Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия